



CFOA
Chief Fire Officers
Association

Rhestr wirio trefnydd



Cynllunio Diogelwch Digwyddiad

Gwasanaeth Tân ac Achub
De Cymru



South Wales
Fire and Rescue Service

GWASANAETH TÂN AC ACHUB
Canolbarth a Gorllewin Cymru
Mid and West Wales
FIRE AND RESCUE SERVICE



Gwasanaeth Tân ac Achub
Fire and Rescue Service



YN EICH CEFNOGI CHI I AMDDIFFYN EICH BUSNES

Nod y canllawiau hyn

Cynhyrchwyd y ddogfen hon i gynnig gwybodaeth ac arweiniad gwerthfawr a chyson i drefnwyr digwyddiadau newydd neu ddibrofiad wrth gynllunio ar gyfer digwyddiadau a gwylliau bach a chanolig. Yn yr un modd, gellir ei ddefnyddio fel cymorth cof i dimau mwy profiadol wrth gynllunio eu digwyddiadau.

Er gwnaed pob ymdrech i ddarparu canllawiau perthnasol, efallai bydd achosion lle gall rheoliadau ac amodau awdurdodau lleol fod angen ystyriaeth a chynllunio ychwanegol.

Cydnabyddiadau

Mae'r sefydliadau canlynol hyn wedi darparu gwybodaeth ac arweiniad yn ystod datblygiad y ddogfen hon:

Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
Grŵp Diogelwch Digwyddiadau Cymdeithas y Prif Swyddogion Tân
Cyngor Dinas Caerdydd
Cyngor Sir Penfro

Trefniadau Cynllunio Diogelwch Digwyddiadau

Rhestr Wirio Trefnydd y Digwyddiad

ADRAN	TUDALEN
1 Cysyniad y Digwyddiad a Threfniadau Rheoli	5
2 Dyluniad o'r Lleoliad a'r Safle	8
3 Strwythurau Symudol Dros Dro (SSDD)	9
4 Diogelwch Trydanol	10
5 Diogelwch Tân	11
6 Trefniadau Rheoli Torfeydd	12
7 Cludiant	13
8 Cynhyrchu a Nodweddion y Sioe	14
9 Cyfleusterau Safle	15
10 Gwybodaeth Leol Arall	17
11 Rhestr o Ddogfennau Gofynnol	17
12 Crynodeb o'r Cyfarfod	18

Atodiad 1 Darpariaeth Cyflenwad Dŵr

Atodiad 2 Rhestr Wirio Arlwyd Awyr Agored

Atodiad 3 Asesiad Risg Tân - Consesiynau

Atodiad 4 Asesiad Risg Tân - Masnachwyr a Stondinau Marchnad

Atodiad 5 Asesiad Risg Tân - Strwythurau Dros Dro

Atodiad 6 Dogfennaeth Canllaw

Enw'r Digwyddiad	
Lleoliad y digwyddiad gan gynnwys cod post neu gyfeirnod grid	
Dyddiad(au) y digwyddiad	
Dyddiadau digwyddiadau cylchol	

Trefnydd y digwyddiad / cwmni rheoli digwyddiadau	
Cyfeiriad	
Prif fanylion cyswllt:	
Enw	
Rhifau Ffôn	
E-bost	

Lleoliad Cyfarfod GYDD	
Dyddiad y cyfarfod(ydd)	
Cyflwyniad gan	
Cwmni	

1: Cysyniad y Digwyddiad a Threfniadau Rheoli

	Pwnc	Cynnwys	Sylwadau
1.1	Cysyniad	▪ Math o ddigwyddiad ▪ Disgrifiad ▪ Dan do / awyr agored ▪ Nifer o ddyddiau ▪ Amser cychwyn / gorffen ▪ Gwersylla a charafanio / neu garafanio	
1.2	Strwythur rheoli'r digwyddiad	▪ Manylion yr Hyrwyddwr ▪ Rheolwr y Safle ▪ Swyddog Diogelwch ▪ Prif bartneriaid ▪ Trwyddedai safle ▪ Perchennog y lleoliad	
1.3	Perfformiad	▪ Math a nifer y perfformwyr ▪ Rhyngweithio â'r dorf ▪ Gorymdeithiau ▪ Gweithgarwch uwch ben ▪ Manylion y diwedd glo ▪ Effeithiau arbennig	
1.4	Mynychwyr / cynulleidfa	▪ Maint arfaethedig y gynulleidfa ▪ Math o gynulleidfa / proffil ▪ Ffactorau Arbennig ▪ Eistedd / sefyll / cyfuniad o'r ddau	
1.5	Tocynnau	▪ Nifer ▪ Gwesteion Arbennig ▪ Gwerthwyd ymlaen llaw ▪ Amodau ▪ Eithriadau	
1.6	Gwybodaeth berthnasol	▪ Digwyddiadau Eraill ▪ Gweithgareddau gwrthdrawiadol ar y safle / oddi ar y safle	
1.7	Trwyddedu: ▪ Gwerthiant alcohol ▪ Adloniant a reoleiddir ▪ Llundiaeth Hwyr	▪ Angen trwydded safle / TEN ▪ Deiliad Trwydded Bersonol ▪ Amserlen weithredu: Amcanion Trwyddedu ▪ Atal trosedd ac anhrefn ▪ Diogelwch y Cyhoedd ▪ Atal niwsans cyhoeddus ▪ Amddiffyn plant ▪ Polisi ar yfed dan oed ▪ Polisi diogelwch cyffuriau	

	Pwnc	Cynnwys	Sylwadau
1.8	Asesiadau risg	I gwmpasu: ▪ Adeiladu ▪ Llwytho mewn ▪ Digwyddiad ▪ Dadwneud ▪ Llwytho allan	
1.9	Cynlluniau diogelwch	Dylai cynllun diogelwch digwyddiad gynnwys manylion: ▪ Cysylltiadau digwyddiad. ▪ Rolau a chyfrifoldebau rheoli. ▪ Amserlenni digwyddiad. ▪ Datganiad dull. ▪ System gyfathrebu a sut bydd hyn yn gweithio. ▪ Cynllun Diogelwch tân. ▪ Cynllun wrth gefn. ▪ Cynllun tywydd garw. ▪ Rheoli torfeydd. ▪ Stiwardio a chynllun diogelwch. ▪ Cynllun argyfwng. ▪ Cymorth cyntaf a chynllun argyfwng meddygol. ▪ Cynllun rheoli traffig. ▪ Cynllun glanhau. ▪ Cynllun consesiwn	Cynllun diogelwch digwyddiad – cyflwynwyd 28 diwrnod cyn y digwyddiad
1.10	Rheoli gweithwyr cyflogedig / contractwyr	▪ Cynefino â'r Safle ▪ Briffiau ▪ Cymhwysedd ▪ Goruchwyllo ▪ Monitro ac adolygu ▪ ôl-drafodaethau	

2: Dyluniad y Lleoliad a'r Safle

	Pwnc	Cynnwys	Sylwadau
2.1	Disgrifiadau Safle	▪ Arwynebedd ▪ Topograffeg ▪ Cyflwr tir ▪ Mynediad i'r safle ac o'i gwmpas ▪ Gwasanaethau cyfredol, h.y. llinellau uwchben a gwasanaethau tanddaearol ▪ Eiddo cyffiniol ▪ Safle'r digwyddiad, maes parcio, caeau gwersylla a ddefnyddir gan anifeiliaid sy'n pori ▪ Cyfeiriad cyffredinol y gwynt ▪ Perygl llifogydd ▪ Maint lleoliadau unigol ▪ Cynllun lleoliad / cynllun safle	
2.2	Ffensys / rhwystrau perimedr y safle	▪ Oes / Nac Oes ▪ Meini prawf dyluno ▪ Math ▪ Cwmpas ▪ Llwytho	
2.3	Mynediad / ymadael cyn y digwyddiad ac yn ystod y digwyddiad	▪ Gatiau mynediad ▪ Rheoli / llif / maint ▪ Arwyddion ▪ Gwirio tocynnau / gwirio ymlaen llaw ▪ Archwiliadau diogelwch ▪ System sain y dorf ▪ Trefnu meysydd parcio / ffyrdd	

3: Strwythurau Symudol Dros Dro (SSDD)

	Pwnc	Cynnwys
3.1	Strwythurau Dros Dro e.e.: ▪ Pebyll mawr ▪ Llwyfannau ▪ Rhwystrau ▪ Sgriniau ▪ Nenbontydd goleuo ▪ Llwyfannau Seddi ▪ Tyrrau Sain ▪ Gosodiadau celf ▪ Offer ag aer	▪ Bydd strwythurau dros dro yn cydymffurfio â'r egwyddorion a roddir yn y ddogfen gyfarwyddyd Strwythurau Symudol Dros Dro 3ydd Ar-graffiad a gyhoeddwyd gan Sefydliad y Peirianwyr Strwythurol. Cyflwynir cyfrifiadau dylunio manwl a lluniau o bob strwythur pe gofynnir amdanynt. ▪ Dylai Contractwyr / dylunwyr SSDD a logir i ddylunio, cyflenwi, adeiladu, rheoli a thynnu strwythur i lawr fod yn gymwys. ▪ Ar gyfer pebyll mawr a marquees, argymhellir bod y contractwr yn aelod o MUTAmarq neu gymhwyster cyfatebol. ▪ Ar gyfer strwythurau ag aer, argymhellir bod y contractwr yn aelod o gymdeithas fasnach berthnasol (e.e. AIMODS, NAIH neu BIHA) ac yr archwilir eu hoffer o dan gynllun arolygu PIPA neu ADIPS. ▪ Darperir tystysgrif diogelwch i bob strwythur dros dro cyn eu defnyddio. ▪ Darperir cynllun rheoli gwynt a gaiff ei fonitro gan berson cymwys yn ystod y digwyddiad.

Manylion Strwythur (Rhowch ddisgrifiad byr o bob un)

[illegible]

4: Diogelwch Trydanol

	Pwnc	Cynnwys	Sylwadau
4.1	Gosodiad Trydanol	▪ Cynllunydd Gosod ▪ Gontractwr Gosod ▪ Pwy fydd yn profi, archwilio ac ardystio gosod yr uchod ▪ Enw'r ardystiwr / Cymhwysedd (NICEIC / ECA) ▪ Person a enwebwyd ar y safle i oruchwylio'r gosodiad sydd i'w ddefnyddio? ▪ Math o gyflenwad (generadur / prif gyflenwad) ▪ Noder: Dim generaduron petrol ▪ Manylion y Gosodiad ▪ Daearu ▪ Defnyddio RCDs ▪ Adeiladu / diogelu offer sy'n agored i dywydd ▪ Mewn digwyddiad a gynhelir mewn tywyllwch, manylwch y safle cyffredinol, dulliau dianc a goleuadau argyfwng ▪ Dyddiad archwilio lefel golau'r safle ▪ Arddangoswyr / unedau arlwyo i gael ardystiad cyfredol. ▪ Tystysgrifau i fod ar y safle. ▪ Rhaid i holl offer cludadwy gan gynnwys ceblau gael ardystiad PAT cyfredol. ▪ Sut cyflawnir cydymffurfiaeth? Pwy fydd yn gyfrifol? Pa dystiolaeth fydd ar y safle? ▪ Rheoli a chyfyngu mynediad i osodiadau trydanol / generaduron ▪ Llwybrau ceblau	

5: Diogelwch Tân

	Pwnc	Cynnwys	Sylwadau
5.1	Diogelwch Tân (atodiad 3)	▪ Asesiad risg diogelwch tân wedi ei gwblhau ar gyfer pob lleoliad ▪ Allanfeydd a llwybrau argyfwng ▪ Faint mae'r lleoliad yn ei ddal ▪ Arwyddion ▪ Goleuadau argyfwng ▪ Offer tân / systemau larwm ▪ Rheoli mynediad (y cyhoedd a gwasanaethau brys) ▪ Llety Cysgu ▪ Coelcerthi ▪ Barbeciws ▪ Defnydd o LPG ▪ Llosgi Bwriadol ▪ Risgiau Arbennig	

6: Trefniadau Rheoli Torfeydd

	Pwnc	Cynnwys	Sylwadau
6.1	Rheoli symudiadau torfeydd	▪ Asesiad risg ▪ Defnydd o rwystrau ▪ Meini prawf cynllunio ▪ Math / Maint ▪ Llwytho ▪ Effaith ar lwybrau dianc	
6.2	Systemau stiwardio a diogelwch	▪ Manylion contractwr(wyr) ▪ Gofyniad SIA ▪ Swydd-ddisgrifiadau ▪ Niferoedd / lleoliadau ▪ Rheoli a chyfathrebu ▪ Cyswllt ▪ Cymhwysedd y darparwyr ▪ Sefydlu a briffio	Enwau llawn a rhifau cofrestru i'w darparu i'r awdurdod lleol 7 diwrnod cyn y digwyddiad.
6.3	Cynlluniau argyfwng e.e. tân, methiant strwythurol, damweiniau, tywydd garw, diffyg argaeledd staff allweddol, canslo artistiaid	▪ Cyfrifoldebau ▪ Awdurdod / terfynau ▪ Ymatebion cyfnodol ▪ Canolfan reoli / cyswllt ▪ Ymgynghori â'r gwasanaethau brys	
6.4	Cymorth cyntaf / argyfwng meddygol i staff, contractwyr a'r gynulleidfa	▪ Manylion contractwr(wyr) ▪ Ymgynghoriad â gwasanaeth ambiwlans y GIG ▪ Lefel yswiriant ▪ Cysylltiadau â'r GIG ▪ Swyddi / lleoliadau ▪ Cofnodi Achosion	

7: Cludiant

	Pwnc	Cynnwys	Sylwadau
7.1	Cludiant	▪ Cynllun rheoli trafnidiaeth ▪ Mynediad diogel a hwylus ▪ Llwybrau ar wahân i gerddwyr / gerbydau ▪ Llwybrau Argyfwng ▪ Trefniadau wrth gefn ar gyfer tywydd gwael, h.y. craidd caled, ffyrdd trac metel, gwellt, naddion pren ▪ Tarfu ar draffig / cludiant oddi ar y safle ▪ Parcio ceir / bysus ▪ Gollwng / Codi ▪ Ymgynghori â darparwyr trafnidiaeth ▪ Ffyrdd sydd angen eu cau ▪ Cysylltu â'r Heddlu / priffyrdd / asiantaeth cefnffyrdd	

8: Cynhyrchu'r Sioe a Nodweddion

	Pwnc	Cynnwys	Sylwadau
8.1	Rheoli Sŵn	▪ Manylion contractwr(wyr) ▪ Ffynonellau ▪ Math ▪ Hyd ▪ Capasiti niwsans ▪ Mesurau rheoli sŵn amgylcheddol ▪ Rheoli sŵn ar gyfer cynulleidfa / stiwardiaid ▪ Trefniadau Cyswllt	
8.2	Effeithiau arbennig	▪ Manylion contractwr(wyr) ▪ Tân gwyllt ▪ Laserau ▪ Goleuadau Strôb ▪ Effeithiau mwg ac anwedd ▪ Darparwyd gan ▪ Amseru / Lleoliad	
8.3	Difyrion ac atyniadau	▪ Tystysgrifau Prawf ar gyfer offer ffair (ADIPS)	

9: Cyfleusterau'r Safle

	Pwnc	Cynnwys	Sylwadau
9.1	Darpariaeth i bobl anabl	▪ Niferoedd a nodwyd ▪ Tywyswyd ▪ Gwyllo ▪ Hylendid / Llety ▪ Monitro	
9.2	Toiledau	▪ Yn seiliedig ar faint y gynulleidfa ▪ Nifer / cymhareb / arwyddion ▪ Lleoliad ▪ Math ▪ Cynnal a chadw ▪ Cyfleusterau ar gyfer y criw / staff arlwy	
9.3	Arlwy	▪ Manylion contractwr(wyr) ▪ Lleoliad(au) ▪ Cofrestrwyd â'r A LI ▪ Sgôr Hylendid Bwyd (disgwylir 3 neu'n well) ▪ System Giwio ▪ Cyfleusterau ymolchi i staff arlwy a'r cyhoedd	Criw ☐ PBI Arlwy cyhoeddus Consesiynau Mae Rhestr Wirio Arlwy Awyr Agored i'w gweld yn Atodiad 2. Mae rhestr o enwau, cyfeiriadau, manylion cyswllt a manylion sgôr hylendid bwyd pob safle bwyd (gan gynnwys y rhai sy'n rhoi bwyd i ffwrdd fel rhan o arddangosiad) i'w darparu 21 diwrnod cyn y digwyddiad.
9.4	Gwastraff	▪ Manylion contractwr(wyr) ▪ Sbwriel ar y safle ▪ Gwaredu swmpus ▪ Contractwr ▪ Gwastraff peryglus	sbwriel swmpus clirio'r safle
9.5	Gwasanaethau Gwybodaeth	▪ Mannau Cyfarfod ▪ Adfer plant ▪ Trefniadau Lles	

	Pwnc	Cynnwys	Sylwadau
9.6	Cyflenwad dŵr	▪ Gofynion / Defnydd Dŵr ▪ Cynlluniau ▪ Asesiad risg ▪ Cynllun Argyfwng ▪ Diheintio ▪ Samplo	(Gweler atodiad 1)
9.7	Draenio	▪ Gofynion Gwaredu ▪ Safle ▪ Tanciau ▪ Defnydd cerbydau	
9.8	Ysmygu	▪ Mae pob strwythurau sylweddol caeedig yn ddi-fwg ▪ Arwyddion ▪ Polisi ysmygu	

10: Gwybodaeth Leol Arall

	Pwnc	Cynnwys	Sylwadau
10.1	Gweithgaredd Grŵp Ymgynghorol Diogelwch Digwyddiadau (GYDD)	▪ Cyfarfod Safle ▪ Ôl-drafodaeth dyddiol ▪ Arfarnu'r digwyddiad ▪ Pasys i'r digwyddiad	
10.2	Ystyriaethau Eraill Gall gwahanol grwpiau GYDD fod yn hyrwyddo rhai nodweddion o'r digwyddiad neu'n cynnal archwiliadau penodol		

Dogfennau sydd eu hangen i Asesu Trefniadau Diogelwch y Cyhoedd

Teitl	Yn Gymwys	Derbyniwyd Do / Naddo	Gwiriwyd gan	Anfonwyd at
Cynllun Grid o'r Safle				
Cynllun Rheoli Diogelwch Digwyddiadau				
Cynllun Argyfwng				
Asesiadau Risg Tân				
Cynllun Cymorth Cyntaf ac Argyfwng Meddygol yn cynnwys cyfrifiadau				
Cynllun Stiwardio a Diogelwch yn cynnwys cyfrifiadau				
Cynllun(iau) Lleoliad [graddfa 1: 25000]				
Cynllun(iau) Safle [graddfa 1: 1250]				
Cynlluniau neu luniadau manwl o strwythurau penodol				
a chynlluniau mewnol [graddfa 1: 100/1: 50/1: 20] fel bo'n briodol				
Manyleb gosodiad trydanol				
Manylion pob strwythur dros dro gan gynnwys datganiadau cynllunio, darluniau perthnasol, ad-rannau / gweddluniau, cyfrifiadau strwythurol, a chynllun rheoli gwynt.				
Asesiad risg cyflenwad dŵr				

Crynodeb o'r Cyfarfod

	Adran	Pwnc	Manylion	Gweithredwyd gan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

FFURFLEN ENGHREIFFTOL

Gwarchod y Cyhoedd - Rheoli Llygredd
Rheoliadau Cyflenwadau Dŵr Preifat (Cymru) 2010
Darpariaeth Cyflenwad a Dosbarthu Dŵr mewn Digwyddiadau Dros Dro

Manylion o'r digwyddiad		I'w gwblhau gan drefnydd y digwyddiad:	DYDDIEDIG
Gwybodaeth y Trefnydd	- Prif enw cyswllt, cyfeiriad, rhif ffôn ac e-bost - Hyd y digwyddiad, nifer y bobl sy'n debygol o fynychu.		
Manylion cyflenwad dŵr dros dro			
Disgrifiad	- Rhestrwch bob defnydd dŵr a fwriedir - Math o gysylltiad (Prif Gyflenwad, Cyflenwad Preifat neu Dancer?)		
Cynlluniau	Darparwch gynllun o'r safle i ddangos y canlynol: - y rhwydwaith dosbarthu cyflenwad dŵr - y lleoliad (au) a disgrifiad o'r cysylltiadau, safbibellau, tanceri a bowseri - falfiau atal ôl-lifo - cyfeiriad y llif - i nodi lleoliad y pwyntiau allweddol (pymptiau, gan nodi eu maint) - ffynhonnell ddŵr sy'n dod i mewn - mannau defnydd (toiled, basnau ymolchi a chyfleusterau cawod, pwyntiau dŵr yfed, paratoi bwyd) - mannau triniaeth a samplo, e.e. i ddiheintio clorin, dad-glorineiddio a phrofi dŵr - seilwaith argyfwng		
Asesiad Risg	Darparwch asesiad risg o'r trefniadau cyflenwad dŵr: - i restru ac asesu'r risgiau posib ar y safle a all achosi halogiad o'r cyflenwad dŵr neu gyflenwad dŵr annigonol - i'r mesurau sydd i'w cymryd i reoli neu atal y risgiau hyn - i'r gwiriadau a'r gweithdrefnau monitro sydd i'w cyflawni i sicrhau bod y mesurau rheoli hyn ar waith, e.e. samplo ac arolygiadau parhaus - i'r camau i'w cymryd os bydd y mesurau rheoli hyn yn methu <i>Nodyn 1: O dan y Rheoliadau mae'n ofyniad gorfodol i ymgymryd ag asesiad risg o'r cyflenwad dŵr dros dro.</i>		

Manylion o'r digwyddiad		I'w gwblhau gan drefnydd y digwyddiad:	DYDDIEDIG
Cynllun Argyfwng	Darparwch ddatganiad dull i ddisgrifio: - ymdrin â digwyddiadau llygru - methiant cyflenwad dŵr - manylion derbyn a dosbarthu cyflenwadau dŵr eraill		
Diheintio	Darparwch ddatganiad dull i: - amlinellu sut y storir pibellau a ffitiadau i osgoi halogiad. - y weithdrefn ar gyfer diheintio pibellau <i>Nodyn 1: dylai deunydd pibell gael ei gymeradwyo ar gyfer cyswllt â dŵr yfed fel y nodir yn Rheoliad 31 o Reoliadau Cyflenwi Dŵr (Ansawdd Dŵr) 2010.</i> <i>Nodyn 2: Ar gyfer cysylltiadau dŵr o'r prif gyflenwad, rhaid bod dyfais atal ôl-lifiad yn y man cysylltu â'r prif gyflenwad fod ar waith cyn diheintio. Bydd angen i hyn gael ei arolygu gan Ddŵr Cymru Welsh Water.</i>		
Samplu	Bydd angen cymryd samplau dŵr i sicrhau bod yr holl bibellau wedi'u diheintio. Rhaid cyflwyno canlyniadau'r labordy i'r adran Rheoli Llygredd ar unwaith (cyn y digwyddiad). Pe bai'r canlyniadau microbiolegol yn annerbyniol, bydd Rheoli Llygredd yn gofyn am ailadrodd y gwaith diheintio a samplu. <i>Nodyn 1: Gall Rheoli Llygredd wneud cais i ymgymryd â'r samplu dŵr. Bydd rhaid i drefnydd y digwyddiad dalu tâl gwasanaeth a chostau dadansoddi mewn labordy.</i>		
Gwybodaeth ychwanegol			
Gall RHEOLI LLYGREDD gyflwyno Rhybudd (Rheoliad 18 o Reoliadau 2010 Cyflenwadau Dŵr Preifat (Cymru)) i drefnydd y digwyddiad os oes perygl posib i iechyd dynol. Gall yr Hysbysiad gyfyngu defnydd y cyflenwad dŵr dros dro a chynnwys amodau ar gyfer gwelliannau i'w gwneud ar unwaith.			
Bydd RHEOLI LLYGREDD yn cynnal arolygiad pan fydd y rhwydwaith dosbarthu cyflenwad dŵr yn ei le cyn cychwyn y digwyddiad. Ar adegau bydd yr ymweliad hwn ar y cyd â DCWW.			
DŴR CYMRU WELSH WATER (DCWW). Mewn achos lle bydd cysylltiad â'r prif gyflenwad dŵr, fel rhan o'u dyletswyddau rheoleiddio bydd DCWW yn cynnal archwiliad i sicrhau bod y gosodiadau a'r ffitiadau yn cydymffurfio â Rheoliadau Cyflenwi Dŵr (Ffitiadau Dŵr) 1999.			
YN YSTOD Y DIGWYDDIAD. Os oes angen, gall swyddog gynnal arolygiadau pellach a samplu yn ystod y digwyddiad.			

DYLID DYCHWELYD Y FFURFLEN HON AT REOLI LLYGREDD YNGHYD Â CHYNLLUN CYFLENWAD DŴR, ASESIAID RISG A CHYNLLUN ARGYFWNG

Bwriedir i'r rhestr wirio eich helpu i sicrhau bod eich busnes bwyd yn gweithredu i'r safonau hylendid uchaf drwy gydol y digwyddiad. Mae'r rhestr wirio hon yn seiliedig ar Ganllawiau Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd ar gyfer Digwyddiadau Arlwyio Awyr Agored. Dylech weithio drwy'r rhestr wirio a sicrhau fod gennych bopeth yn ei le cyn y digwyddiad.

Os byddwch yn ateb "Na/Naddo/Nac ydw" i unrhyw un o'r cwestiynau, rhaid i chi sicrhau yr ewch i'r afael â'r mater, neu'r broblem bosib, cyn i'r digwyddiad gael ei gynnal.

Enw'r Busnes Bwyd	
Digwyddiad	Dyddiad

	Oes/ Ydw/ Ydyn/ Do/ Ydy	Nac Oes/ Nac Ydw/ Nac Ydyn/ Naddo/ Nac Ydy
Sgôr Hylendid Bwyd		
A oes gan eich busnes bwyd sgôr hylendid bwyd o 3 neu'n well a ddarperir gan yr Awdurdod Lleol rydych wedi cofrestru ag ef? Mae'n well ar gyfer unrhyw fusnes bwyd sy'n masnachu mewn digwyddiad bod ganddo sgôr o 3 neu well, sy'n dynodi yr aseswyd y busnes fel un sy'n masnachu hyd at o leiaf safon foddhaol o ran hylendid bwyd. Os nad oes gennych sgôr gyfredol, neu os oes gennych sgôr o 2,1 neu 0, cewch gysylltu â'ch awdurdod lleol a sicrhau y cyhoeddir sgôr, neu os cyflawnwyd gwaith adfer gennych yn dilyn sgôr wael, cewch ofyn am ail ymweliad gan yr A LI cofrestru i ail-sgorio eich eiddo, cyn y digwyddiad os bydd amser yn caniatáu.		
System Rheoli Diogelwch Bwyd		
Ydych chi wedi datblygu system rheoli diogelwch bwyd ar gyfer eich gwasanaeth arlwyio awyr agored? (e.e. Pecyn Bwyd Diogelach Busnes Gwell). Rhaid i'ch system reoli fod yn berthnasol i'ch arferion trin bwyd yn y digwyddiad. Hefyd, rhaid sicrhau eich bod yn dod â'r ddogfen hon gyda chi i'r digwyddiad.		
A oes gennych gyflenwad o daflenni monitro i'w defnyddio yn y digwyddiad?		
Staff Trin Bwyd		
A yw pob un o'ch staff trin bwyd (gan gynnwys staff dros dro) wedi'u hyfforddi, eu goruchwyllo ac wedi cael cyfarwyddyd digonol yn eu dyletswyddau disgwylidig?		
A oes gennych gofnodion hyfforddiant hylendid staff i wirio'r uchod? Rhaid darparu tystiolaeth..		
A roddwyd cyflenwad o ddillad amddiffynnol personol glân i'ch staff i'w gwisgo yn y digwyddiad? Mae'n rhaid i staff gael eu darparu â dillad amddiffynnol dros eu dillad eraill. Nid yw'n dderbyniol i staff drin / gweini bwyd mewn dillad awyr agored / bob dydd.		
A oes gennych gyflenwad o ffedogau ar wahân i'r staff hynny sy'n ymwneud â pharatoi bwyd amrwd? Argymhellir ffedogau plastig tafladwy i drin a pharatoi bwyd amrwd		
A yw eich staff yn ymwybodol na ddylent drin bwyd os ydynt yn dioddef o afiechydon penodol? Rhaid iddynt fod yn rhydd o symptomau am 48 awr os yn dioddef o salwch a dolur rhydd.		

	Oes/ Ydw/ Ydyn/ Do/ Ydy	Nac Oes/ Nac Ydw/ Nac Ydyn/ Naddo/ Nac Ydy
A amddiffynwyd eich uned yn ddigonol rhag tywydd garw? Os na, bydd angen i chi ystyried yr hyn a ellir ei wneud i amddiffyn y safle dan sylw.		
A yw eich uned mewn cyflwr da, yn gallu cael ei lanhau ac wedi'i warchod rhag pla?		
A seliwyd yr holl arwynebau gwaith a byrddau paratoi, neu y'u gorchuddiwyd, â deunydd anhydraidd, golchadwy? (e.e. dur di-staen, fformica, lliain bwrdd golchadwy)		
A ddiogelwyd arwyneb y llawr yn ddigonol gennych yn eich ardaloedd paratoi bwyd? Lle cynhelir y digwyddiad ar laswellt, nid yw'n dderbyniol i weithredu heb ryw fath o orchudd llawr golchadwy. Dylai gorchuddion llawr dan do fod yn ddi -slip.		
A oes gennych offer rheweiddio digonol ar gael, ac a fedr gadw bwydydd risg uchel islaw +8oC drwy gydol y digwyddiad? Rhaid cael gwahaniad da rhwng bwydydd amrwd a bwydydd sy'n barod i'w bwyta ar bob adeg. Ni argymhellir defnyddio blychau oer ar gyfer storio bwydydd risg uchel am gyfnodau hir o amser.		
A oes gennych le storio digonol mewn rhewgell ar gael, ac a yw'n gweithio'n iawn? Rhaid cael gwahaniad da rhwng bwydydd amrwd a bwydydd sy'n barod i'w bwyta ar bob adeg.		
A oes gennych offer addas ar gyfer coginio a chadw eich bwyd yn boeth? Rhaid i fwyd gael ei goginio uwchlaw +75°C am 30 eiliad (neu'n gyfatebol). Rhaid i fwyd gael ei gadw'n boeth yn uwch na +63°C.		
A oes gennych ddigon o le paratoi fel y gellir osgoi croes halogiad? Rhaid i chi ymdrechu i gael gwahaniad llwyr rhwng ardaloedd a ddefnyddir i baratoi cynnyrch amrwd (yn enwedig cig) a bwydydd sy'n barod i'w bwyta.		
A oes gennych fyrddau torri â chodau lliw sydd mewn cyflwr da?		
A oes gennych gyfarpar coginio ar wahân, neu â chod lliwiau, ar gyfer bwydydd amrwd a bwydydd sy'n barod i'w bwyta?		
A oes digon o fasnau golchi dwylo ar gyfer eich uned o ystyried ei maint, nifer y staff a maint y bwyd y rhagwelir y bydd yn cael ei drin? (<i>NODER: Nid yw powlen ar ei phen ei hun yn dderbyniol fel basn golchi dwylo. Rhaid bod ffordd effeithiol o ddraenio i gynhwysydd dŵr gwastraff o'r basn golchi dwylo</i>). Lle rhennir staff rhwng cynnyrch amrwd a bwyd sy'n barod i'w fwyta, yn ddelfrydol dylai fod basnau golchi dwylo ar wahân ar gyfer pob ardal. Os nad oes, dylai o leiaf fod modd o ddiheintio'r basn golchi dwylo ar ôl trin bwyd amrwd.		
A ddarparwyd cyflenwad dŵr poeth ac oer i'r basnau ymolchi? Ni chymeradwyir defnyddio dŵr poeth yn syth o wrn neu decell gan nad yw staff yn debyg o olchi'u dwylo'n gywir.		
A oes gan eich basn ymolchi gynhwysydd dŵr gwastraff addas? Nid yw bwced agored yn addas. Dylai'r cynhwysydd dŵr gwastraff gael gwddf â sgrïw lle gellir sgrïwio caead.		
A oes gennych gyflenwad priodol o sebon hylfol gwrthfacterol i bara'r digwyddiad cyfan?		
A oes gennych gyflenwad priodol o dywelion papur i sychu dwylo? Ni chymeradwyir tywelion llaw a wnaed o ddeunydd.		
Noder: Nid yw'r defnydd o fenig tafladwy mewn digwyddiad yn esgusodi busnesau rhag golchi dwylo. Dylid newid menig yn rheolaidd a dylid golchi dwylo bob tro y newidir menig.		

	Oes/ Ydw/ Ydyn/ Do/ Ydy	Nac Oes/ Nac Ydw/ Nac Ydyn/ Naddo/ Nac Ydy
A oes gennych sinc ddigon mawr i gynnwys eich holl gyfarpar a chynwysyddion bwyd?		
A oes gan eich sinc gyflenwad addas o ddŵr poeth ac oer?		
A yw'r dŵr gwastraff yn draenio i gynhwysydd priodol? Rhaid marcio'r rhain yn glir fel "cynwysyddion dŵr gwastraff".		
A oes gennych ddigon o gynhwysyddion dŵr glân? Dylid marcio'r rhain fel "dŵr glân yn unig".		
A yw eich cynwysyddion dŵr glân yn lân? Rhaid diheintio cynwysyddion dŵr glân drwy ddefnyddio hydoddiant o fath Milton a'u swilio cyn eu defnyddio. Hefyd, rhaid iddynt gael caeadau arnynt i atal llygiad.		
A lanhawyd eich uned yn drylwyr ers eich digwyddiad diwethaf?		
A oes gennych gyflenwad digonol o glytiau glân? Yn ddelfrydol, dylai'r rhain fod yn rhai untro tafladwy.		
A oes gennych gyflenwad digonol o lanweithydd bwyd-diogel, neu ddiheintydd, sy'n cydymffurfio â SB EN 1276 a SB EN 13697? Argymhellir eich bod yn defnyddio cynnyrch wedi ei wanhau ymlaen llaw sy'n barod i'w ddefnyddio - rhaid i staff fod yn ymwybodol o'r isafswm gofynnol o ran amser cyswllt.		
A oes gennych finiau â chaead ar gyfer bwyd a gwastraff arall?		
A oes gennych drefniadau ar gyfer casglu a gwaredu olew gwastraff?		
A oes gennych thermomedr profi digidol sy'n gweithio? Rhaid i chi gael un ar y safle a rhaid iddo fod mewn cyflwr da, glân a gweithiol.		
A oes cadachau glanweithio chwiliedydd ar gael i lanhau a diheintio'r thermomedr?		
A oes gennych focs cymorth cyntaf wedi ei stocio'n addas â phlasteri lliw llachar? (Fel arfer yn las - nid yw rhai lliw'r croen yn dderbyniol).		
A gynhaliwyd yr holl gyfarpar a'r offer nwy a thrydanol yn addas? Gellir gofyn am Dystysgrifau Diogelwch Nwy a thystiolaeth o wiriadau trydanol (ar gyfer offer ac unrhyw eneraduron). <i>Noder: Rhaid i geblau trydanol gael eu cyfeirio neu eu gorchuddio â rampiau cebl priodol.</i>		
A storiwyd pob silindr nwy yn briodol? Dylid cadw silindrau nwy mewn lle cwbl ar wahân i weddill yr uned. Rhaid iddynt fod mewn man sy'n gwrthsefyll tân am ½ awr, wedi ei selio, man y gellir ei gloi a awyruwyd ac a labelwyd yn ddigonol. Dylai silindrau dros ben gael eu storio mewn compownd dan glo.		

Camau cywiro i'w cymryd cyn cynnal y digwyddiad

Rydych yn debygol o dderbyn ymweliad gan un o Swyddogion y Tîm Diogelwch Bwyd yn ystod y digwyddiad. Os na aed i'r afael ag unrhyw un o'r pwyntiau a ddisgrifir yn y rhestr wirio hon, efallai cewch gyfarwyddyd i gau dros dro hyd nes y cymerir camau unioni.

Os ydych yn methu rheoli'r risg o groeshalogi, neu os na chynhelir bwydydd risg uchel o dan reolaeth tymheredd priodol, cewch gyfarwyddiadau i gau nes y datrysir y broblem. Efallai bydd gofyn i chi hefyd gael gwared ar fwyd a allai fod yn halogedig.

Efallai yr hoffech ddod â'ch rhestr wirio orffenedig i'r digwyddiad i ddangos i'r Swyddog pa gamau a gymerwyd gennych i sicrhau bod eich bwyd yn ddiogel.

TO BE COMPLETED FOR EACH UNIT/STALL IN LINE WITH NATIONALLY RECOGNISED FIRE RISK ASSESSMENT GUIDES

I gydymffurfio â'r ddeddfwriaeth diogelwch tân perthnasol **RHAID** i chi gwblhau Asesiad Risg Tân o'ch stondin neu eich uned.

Mae angen i'r Asesiad Risg nodi'r peryglon tân a'r bobl mewn perygl.

Rhaid i chi ymdrechu i waredu neu leihau'r risgiau hyn a diogelu pobl rhag tân. Bydd methiant i gydymffurfio â'r gofyniad hwn yn golygu y gwaherddir eich uned o'r safle. Rhaid i chi gynnig ateb cadarnhaol i'r cwestiynau canlynol. Rhaid i'r ffurflen lofnodedig, gyflawn hon fod ar gael i'w harolygu gan y Gwasanaeth Tân ac Achub / Trefnydd Digwyddiad / Swyddogion Cyngor ar bob adeg.

Rhaid cynnal Asesiad Risg Tân ar gyfer eich uned a rhaid iddo fod yn addas i'r amgylchiadau.

Nid oes yn rhaid i chi ddefnyddio'r ffurflen hon a chewch ddefnyddio dull arall os dymunwch. Fodd bynnag, ystyrrir y ffurflen hon yn addas ar gyfer y rhan fwyaf o unedau bwyd safonol lle nad yw cwsmeriaid yn mynd i mewn i'r uned.

Digwyddiad					
Enw a Lleoliad Yr Uned					
Dyddiad/Amser	Dechrau		Diwedd		
Unit Details	Person â Gofal				
	Math a Defnydd yr Uned				
	Maint (m²)				
	Meddiannaeth Gyfansymiol		Staff		
			Cyhoedd		Cyfanswm
					Cam / Sylw
1. A oes gennych dystysgrif diogelwch nwy / arolygiad ar gyfer y peiriannau a'r pibellau (copi i fod ar gael i'w arolygu) ac a oes ffasninau crimpiedig gan yr holl gysylltiadau pibell?	Oes	Nac Oes			
2. A ydy'r peiriannau coginio wedi'u gosod yn sownd ar fan anhylosg cadarn sy'n inswleiddio gwres ac a amgylchynwyd gan orchuddion o ddeunydd tebyg ar dair ochr?	Ydyn	Nac Ydyn			
3. A ydy'r gorchuddion yn darparu rhwystr digonol ac effeithiol o 600mm o leiaf rhwng ffynhonnell y gwres ac unrhyw ddeunydd hylosg?	Ydyn	Nac Ydyn			
4. A ydych wedi sicrhau nad oes unrhyw ddeunyddiau hylosg yn gallu cael eu chwythu yn erbyn y cyfarpar, neu'n gallu cwmpo ar y cyfarpar?	Ydw	Nac Ydw			
5. A ydy'r silindrau LPG yn cael tu allan, neu mewn uned benodol sydd wedi'i hawyru, wedi'u gosod yn unionsyth yn ddiogel, ac allan o gyrraedd y cyhoedd?	Ydyn	Nac Ydyn			
6. A ydych yn sicrhau mai'r silindrau sy'n cael eu defnyddio yn unig a gedwir yn eich uned/stondin? <i>(Dylid cadw cyn lleied â phosibl ohonynt yn sbâr gan wneud hynny'n unol ag unrhyw amodau penodol ar gyfer y digwyddiad)</i>	Ydw	Nac Ydw			
7. A ydy'r silindrau nwy yn hawdd eu cyrraedd fel y gellir eu hynysu'n hwylus mewn argyfwng?	Ydyn	Nac Ydyn			
8. A ydy'r silindrau wedi'u lleoli'n ddigon pell o fynedfeydd, allanfeydd argyfwng, a lle cynnau lle mae llawer yn cerdded?	Ydyn	Nac Ydyn			

		Cam / Sylw
9. A ydych yn sicrhau bod y nwy a gyflenwir wedi'i ynysu yn y silindr, yn ogystal â'r peiriant pan nad yw'r cyfarpar yn cael ei ddefnyddio, a bod peiriannau'n cael eu gosod â dyfeisiau diogelwch fflam llawn ar yr holl losgyddion na ellir eu gweld yn hawdd?	Ydw Nac Ydw	
10. A ydych yn sicrhau bod silindrau newydd a osodir yn lle hen rai yn cael eu gosod yn yr awyr agored mewn man digon pell wrth ffynonellau cynnau tân?	Ydw Nac Ydw	
11. A oes aelod o staff, sydd wedi cael hyfforddiant priodol o ran defnyddio lpg yn ddiogel, yn bresennol yn yr uned bob amser?	Oes Nac Oes	
12. A ydy strwythur, to, waliau a ffitiadau eich stondin neu eich uned yn gwrthsefyll fflamau? <i>(Fel arfer bydd angen tystysgrifau cydymffurfiaeth)</i>	Ydw Nac Ydw	
13. Lle bo'r angen, a oes arwyddion cyfeirio digonol sy'n dynodi'r llwybr dianc priodol ac sy'n cydymffurfio â'r rheoliadau presennol?	Oes Nac Oes	
14. A ydy'r allanfeydd a gynhelir ar gael, yn glir rhag rhwystrau, a heb eu cloi bob amser y mae'r uned yn cael ei defnyddio?	Ydyn Nac Ydyn	
15. Os ydych yn bwriadu masnachu yn ystod oriau twyllwch, a oes digon o oleuadau gennych y tu mewn a'r tu allan i'ch uned?	Oes Nac Oes	
16. Petai'r goleuadau arferol yn methu, a fyddai'r deiliaid yn gallu mynd allan yn ddiogel? <i>(ystyriwch gael goleuadau wrth gefn)</i>	Byddant Na Fyddant	
17. A oes gennych nifer digonol o offer diffodd tân/ blancedi tân mewn mannau amlwg ac yn hwylus i'w defnyddio?	Oes Nac Oes	
18. A ydy'r offer ymladd tân wedi cael ei brofi yn y 12 mis diwethaf? <i>Noder: fel arfer bydd angen tystysgrif gydymffurfiaeth</i>	Ydw Nac Ydw	
19. A ydy'r staff wedi cael cyfarwyddyd ynghylch sut mae gweithredu'r offer ymladd tân a ddarperir?	Ydyn Nac Ydyn	
20. A ydy eich staff wedi cael gwybod beth y dylent ei wneud pe bai rhywbeth yn mynd o'i le, sut mae rhybuddio pobl a gwacáu'r uned, a ble mae lleoliadau'r allanfeydd?	Ydyn Nac Ydyn	
21. A ydych yn ymwybodol nad oes hawl i gael generaduron petrol ar y safle?	Ydw Nac Ydw	
22. A ydych wedi nodi'r holl ffynonellau cynnau tân ac wedi sicrhau eu bod yn cael eu cadw'n ddigon pell o'r deunyddiau llosgadwy?	Ydw Nac Ydw	
23. A ydych wedi nodi deunyddiau hylosg a allai achosi i dân ledaenu'r tu hwnt i'r pwynt cynnau megis papur/cardbord, lpg mewn potel ac ati, a lleihau'r risg eu bod yn rhan o ddigwyddiad?	Ydw Nac Ydw	
24. A ydych yn sicrhau bod gennych ddigon o finiau sbwriel a bod yr holl sbwriel yn cael ei waredu'n gywir, allan o gyrraedd y cyhoedd?	Ydw Nac Ydw	

		Cam / Sylw
25. Os oes unrhyw staff yn cysgu yn y stondin, a oes yno synhwyrdd mwg sy'n gweithio a llwybr dianc clir gyda'r nos? <i>Noder: ni ddylid caniatáu i bobl gysgu mewn ardal risg uchel ac mae rhai awdurdodau a digwyddiadau nad ydynt yn caniatáu cysgu mewn unedau.</i>	Oes Nac N/A Oes	

Os Rhoesoch Ateb Negyddol I Unrhyw Un O'r Cwestiynau Uchod,
A Fyddech Cystal Â Nodi'r Camau I'w Cymryd I Unioni'r Sefyllfa.

Stondinwr / Person Cyfrifol			
	<i>Llofnod</i>	<i>Argraffwch eich Enw</i>	<i>Dyddiad</i>
Swydd			
Cwmni			

NODER: nid yw'r ddogfen hon yn eich eithrio rhag y posibilrwydd o gael eich erlyn neu eich gwaredu o'r safle gan y trefnwyr os bydd arolygiad dilynol yn datgelu safonau anfodddhaol.

Asesiad Risg Tân - Stondinau Marchnad a Masnachwyr

TO BE COMPLETED FOR EACH UNIT/STALL IN LINE WITH NATIONALLY RECOGNISED FIRE RISK ASSESSMENT GUIDES

I gydymffurfio â'r ddeddfwriaeth diogelwch tân perthnasol **RHAID** i chi gwblhau Asesiad Risg Tân o'ch stondin neu eich uned.

Mae angen i'r Asesiad Risg nodi'r peryglon tân a'r bobl mewn perygl.

Rhaid i chi ymdrechu i waredu neu leihau'r risgiau hyn a diogelu pobl rhag tân. Bydd methiant i gydymffurfio â'r gofyniad hwn yn golygu y gwaherddir eich uned o'r safle. Rhaid i chi gynnig ateb cadarnhaol i'r cwestiynau canlynol. Rhaid i'r ffurflen lofnodedig, gyflawn hon fod ar gael i'w harolygu gan y Gwasanaeth Tân ac Achub / Trefnydd Digwyddiad / Swyddogion Cyngor ar bob adeg.

Rhaid cynnal Asesiad Risg Tân ar gyfer eich uned a rhaid iddo fod yn addas i'r amgylchiadau.

Nid oes yn rhaid i chi ddefnyddio'r ffurflen hon a chewch ddefnyddio dull arall os dymunwch. Fodd bynnag, ystyrrir y ffurflen hon yn addas ar gyfer y rhan fwyaf o unedau bwyd safonol lle nad yw cwsmeriaid yn mynd i mewn i'r uned.

Digwyddiad					
Enw a Lleoliad Yr Uned					
Dyddiad/Amser	Dechrau		Diwedd		
Unit Details	Person â Gofal				
	Math a Defnydd yr Uned				
	Maint (m ²)				
	Meddiannaeth Gyfansymiol		Staff		
			Cyhoedd		Cyfanswm
					Cam / Sylw
1. A oes allanfeydd digonol yn cael eu darparu ar gyfer nifer y bobl yn yr uned neu'r stondin? (A ydy'r staff a'r cwsmeriaid yn gallu gadael yn hwylus os yw'r allanfa arferol wedi'i rhwystro?)	Oes	Nac Oes			
2. Lle bo'r angen, a oes arwyddion cyfeirio digonol sy'n dynodi'r llwybr dianc priodol ac sy'n cydymffurfio â'r rheoliadau presennol?	Oes	Nac Oes			
3. A ydy'r allanfeydd a gynhelir ar gael, yn glir rhag rhwystrau, a heb eu cloi bob amser y mae'r safle yn cael ei ddefnyddio?	Ydyn	Nac Ydyn			
4. Petai'r goleuadau arferol yn methu, a fyddai'r deiliaid yn gallu mynd allan yn ddiogel? (Ystyriwch gael goleuadau wrth gefn)	Byddant	Na fyddant			
5. A oes gennych nifer digonol o offer diffodd tân/ blancedi tân mewn mannau amlwg ac yn hwylus i'w defnyddio?	Oes	Nac Oes			
6. A ydy'r offer ymladd tân wedi cael ei brofi yn y 12 mis diwethaf? Noder: fel arfer bydd angen tystysgrif gydymffurfiaeth	Ydy	Nac Ydy			
7. A ydy eich staff wedi cael cyfarwyddyd ynghylch sut mae gweithredu'r offer ymladd tân a ddarperir?	Ydyn	Nac Ydyn			
8. A ydy eich staff wedi cael gwybod beth y dylent ei wneud pe bai rhywbeth yn mynd o'i le, sut mae rhybuddio pobl a gwacáu'r uned, a ble mae lleoliadau'r allanfeydd?	Ydyn	Nac Ydyn			

		Cam / Sylw
9. A ydych wedi nodi deunyddiau hylosg a allai achosi i dân ledaenu'r tu hwnt i'r pwynt cynnau megis papur/cardbord, LPG mewn potel ac ati, a lleihau'r risg eu bod yn rhan o ddigwyddiad?	Ydy Nac Ydy	
10. A ydych wedi nodi'r holl ffynonellau cynnau tân ac wedi sicrhau eu bod yn cael eu cadw'n ddigon pell o'r holl ddeunyddiau fflamadwy?	Ydw Nac Ydw	
11. A ydy strwythur, to, waliau a ffitiadau eich stondin neu eich uned yn gwrthsefyll fflamau? <i>Noder: fel arfer bydd angen tystysgrifau cydymffurfiaeth</i>	Ydyn Nac Ydyn	
12. Os oes unrhyw staff yn cysgu yn y stondin, a oes yno synhwyrdd mwg sy'n gweithio a llwybr dianc clir gyda'r nos? <i>Noder: Ni ddylid caniatáu i bobl gysgu mewn ardal risg uchel ac mae rhai Awdurdodau a digwyddiadau NAD YDYNT yn caniatáu cysgu mewn unedau.</i>	Oes Nac Oes	
13. A ydych yn ymwybodol nad oes hawl gennych i stocio na gwerthu eitemau penodol, h.y. tân gwyllt, fflaglau gardd, canhwyllau'r cartref, goleuadau te ac ati?	Ydw Nac Ydw	
14. A oes gennych ddigon o finiau sbwriel? A ydy'r holl sbwriel yn cael ei gadw'n ddigon pell o'ch uned?	Oes Nac Oes	
15. A ydych yn ymwybodol nad oes hawl i gael generaduron petrol ar y safle?	Ydw Nac Ydw	
A ydych yn defnyddio LPG? (If 'No' ignore questions 16-25)	Ydw Nac Ydw	
16. A oes gennych dystysgrif diogelwch nwy / arolygiad ar gyfer y peiriannau a'r pibellau (copi i fod ar gael i'w arolygu) ac a oes ffasninau crimpiedig gan yr holl gysylltiadau pibell?	Oes Nac Oes	
17. A ydy'r silindrau'n cael eu cadw'r tu allan, wedi'u gosod yn unionsyth yn ddiogel, ac allan o gyrraedd y cyhoedd?	Ydyn Nac Ydyn	
18. A ydy'r peiriannau wedi'u gosod yn sownd ar fan anhylosg sy'n inswleiddio gwres ac wedi'u hamgylchynu gan orchuddion o ddeunydd tebyg ar dair ochr?	Ydyn Nac Ydyn	
19. A ydy'r silindrau wedi'u lleoli'n ddigon pell o fynedfeydd, allanfeydd argyfwng, a llecynnau lle mae llawer yn cerdded?	Ydyn Nac Ydyn	
20. A ydy'r silindrau nwy yn hawdd eu cyrraedd fel y gellir eu hynysu'n hwylus mewn argyfwng?	Ydyn Nac Ydyn	
21. A ydych yn sicrhau bod yr holl gyfenwadau nwy wedi'u hynysu yn y silindr, yn ogystal â'r peiriant pan nad yw'r cyfarpar yn cael ei ddefnyddio?	Ydw Nac Ydw	
22. A ydych yn sicrhau mai'r silindrau sy'n cael eu defnyddio yn unig a gedwir yn eich uned/standin? <i>(Dylid cadw cyn lleied â phosibl ohonynt yn sbâr gan wneud hynny'n unol ag unrhyw amodau penodol ar gyfer y digwyddiad)</i>	Ydw Nac Ydw	
23. A oes aelod o staff, sydd wedi cael hyfforddiant priodol o ran defnyddio LPG yn ddiogel, yn bresennol yn yr uned / stondin bob amser?	Oes Nac Oes	

Os rhoesoch ateb negyddol i unrhyw un o'r cwestiynau uchod,
a fyddech cystal â nodi'r camau i'w cymryd i unioni'r sefyllfa.

Stondinwr / Person Cyfrifol			
	<i>Llofnod</i>	<i>Argraffwch eich Enw</i>	<i>Dyddiad</i>
Swydd			
Cwmni			

NODER: nid yw'r ddogfen hon yn eich eithrio rhag y posibilrwydd o gael eich erlyn neu eich gwaredu o'r safle gan y trefnwyr os bydd arolygiad dilynol yn datgelu safonau anfodddhaol.

Asesiad Risg Tân - Strwythurau Dros Dro

TO BE COMPLETED FOR EACH UNIT/STALL IN LINE WITH NATIONALLY RECOGNISED FIRE RISK ASSESSMENT GUIDES

I gydymffurfio â'r ddeddfwriaeth diogelwch tân perthnasol **RHAID** i chi gwblhau Asesiad Risg Tân o'ch stondin neu eich uned.

Mae angen i'r Asesiad Risg nodi'r peryglon tân a'r bobl mewn perygl.

Rhaid i chi ymdrechu i waredu neu leihau'r risgiau hyn a diogelu pobl rhag tân. Bydd methiant i gydymffurfio â'r gofyniad hwn yn golygu y gwaherddir eich uned o'r safle. Rhaid i chi gynnig ateb cadarnhaol i'r cwestiynau canlynol. Rhaid i'r ffurflen lofnodedig, gyflawn hon fod ar gael i'w harolygu gan y Gwasanaeth Tân ac Achub / Trefnydd Digwyddiad / Swyddogion Cyngor ar bob adeg.

Rhaid cynnal Asesiad Risg Tân ar gyfer eich uned a rhaid iddo fod yn addas i'r amgylchiadau.

Nid oes yn rhaid i chi ddefnyddio'r ffurflen hon a chewch ddefnyddio dull arall os dymunwch. Fodd bynnag, ystyrrir y ffurflen hon yn addas ar gyfer y rhan fwyaf o unedau bwyd safonol lle nad yw cwsmeriaid yn mynd i mewn i'r uned.

Digwyddiad					
Enw Safle'r Digwyddiad a'r Lleoliad					
Dyddiad/Amser	Dechrau		Gorffen		
Unit Details	Person Cyfrifol				
	Math o Strwythur				
	Nifer y Lloriau				
	Maint (m ²)				
	Uchafswm Deiliadaeth	Staff			
		Y cyhoedd		Cyfanswm	
					Cam Gweithredu / Sylw
1. A oes cynllun argyfwng effeithiol ar gyfer y safle?	Oes	Nac Oes			
2. A oes digon o bobl gymwys i reoli'r digwyddiad?	Oes	Nac Oes			
3. A oes ffyrdd o reoli nifer y deiliaid?	Oes	Nac Oes			
4. A oes rhybuddion digonol ynghylch tân?	Oes	Nac Oes			
5. A oes allanfeydd tân addas ar gael? e.e. A ydynt yn agor i'r cyfeiriad y bydd pobl yn dianc iddo?	Oes	Nac Oes			
6. A oes nifer digonol o allanfeydd tân ar gyfer y niferoedd deiliadaeth?	Oes	Nac Oes			
7. A oes gan yr allanfeydd tân ddigon o'r arwyddion cywir?	Oes	Nac Oes			
8. A ydy'r llwybrau dianc mewnol wedi'u dynodi'n glir?	Ydyn	Nac Ydyn			
9. A ydy'r llwybrau dianc yn glir rhag rhwystrau?	Ydyn	Nac Ydyn			
10. A oes goleuadau digonol mewn argyfwng ar gael?	Oes	Nac Oes			
11. A ydy'r holl ffynonellau cynnau tân wedi'u nodi?	Ydyn	Nac Ydyn			
12. A oes mesurau rheoli addas ar waith i leihau/ rheoli'r ffynonellau cynnau tân?	Oes	Nac Oes			
13. A oes silindrau LPG yn cael eu defnyddio a/neu eu storio yn y man cynnal? (Os yw'n amhriodol ewch i 15)	Oes	Nac Oes	Nac Oes		
14. A oes mesurau rheoli addas ar waith ar gyfer LPG?	Oes	Nac Oes			

		Cam Gweithredu / Sylw
15. A oes offer ymladd tân digonol ac addas yn cael ei ddarparu?	Oes Nac Oes	
16. A ydy'r staff yn cael hyfforddiant ynghylch sut mae defnyddio offer ymladd tân?	Ydyn Nac Ydyn	
17. A ydy'r deunyddiau strwythurol a'r addurniadau/pethau sy'n hongian yn gallu gwrthsefyll tân?	Ydyn Nac Ydyn	
18. A oes gan y man cynnal fynediad addas i beiriant tân?	Oes Nac Oes	
19. A oes o leiaf 6 metr rhwng y strwythurau?	Oes Nac Oes	
20. A oes darpariaeth ar waith i helpu pobl sydd mewn mwy o berygl? e.e. pobl anabl.	Oes Nac Oes	
21. A ydy diogelwch pobl ifanc wedi cael ei ystyried?	Ydy Nac Ydy	
22. A ydy effeithiau posibl cynnau tân yn fwriadol wedi cael eu hystyried? e.e. cwrt cadw sbwriel.	Ydyn Nac Ydyn	

Os rhoesoch ateb negyddol i unrhyw gwestiwn, nodwch y camau i'w cymryd i unioni'r sefyllfa.

Stodinwr / Person Cyfrifol			
	<i>Llofnod</i>	<i>Argraffwch eich Enw</i>	<i>Dyddiad</i>
Swydd			
Cwmni			

NODER: nid yw'r ddogfen hon yn eich eithrio rhag y posibilrwydd o gael eich erlyn neu eich gwaredu o'r safle gan y trefnwyr os bydd arolygiad dilynol yn datgelu safonau anfodddhaol.

Dogfennau Canllaw

Canllawiau Cyffredinol

Bydd y wefan hon yn helpu trefnwyr i gynnal digwyddiadau yn ddiogel. Efallai y bydd y wefan yn ddefnyddiol i eraill hefyd, e.e. contractwyr, ymgynghorwyr iechyd a diogelwch a gweithwyr mewn digwyddiadau
www.hse.gov.uk/event-safety/index.htm

Mae'r llyfryn hwn yn rhoi canllawiau ymarferol ar reoli torfeydd yn ddiogel
www.hse.gov.uk/pubns/books/hsg154.htm

I helpu trefnwyr digwyddiadau sydd â dyletswydd i reoli iechyd a diogelwch, yn enwedig cerddoriaeth ar raddfa fawr a digwyddiadau tebyg.
www.thepurpleguide.co.uk

Canllawiau ar Ddiogelwch Strwythur Offer ag Aer
www.pipa.org.uk/index.asp

Canllawiau ar Strwythurau Dros Dro, Pebyll a Phebyll Mawr
www.muta.org.uk/MUTAMembers/media/MUTAMembersMedia/PDFs/MUTA-s-Best-Practice-Guide,-November-2014.pdf

www.hse.gov.uk/event-safety/temporary-demountable-structures.htm

Canllawiau Diogelwch Tân

Cyfarwyddyd Asesiad Risgiau Tân ar gyfer Digwyddiadau Awyr Agored
www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/14891/fsra-open-air.pdf

Canllawiau ar Strwythurau Dros Dro, Pebyll a Phebyll Mawr
www.muta.org.uk/MUTAMembers/media/MUTAMembersMedia/PDFs/MUTA-s-Best-Practice-Guide,-November-2014.pdf

Ffurflen Asesiad Risgiau Tân Consesiynau Bwyd
www.cfoa.org.uk/11544

Ffurflen Asesiad Risg Masnachwyr a Stondinau Marchnad
www.cfoa.org.uk/11544

Temporary Structures Fire Risk Assessment
www.cfoa.org.uk/11544

Code of Practice 24: Part 4 - Use of LPG Cylinders: The Use of LPG for Catering at Outdoor Functions (March 1999)
www.uklpg.org/shop/codes-of-practice/use-of-lpg-cylinders-the-use-of-lpg-for-catering-at-outdoor-functions-march-1999/